





Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Білоцерківський районний відділ  
Державної установи «Київський обласний центр  
контролю та профілактики хвороб МОЗ України»  
м. Біла Церква, вул. Павліченко, 9  
м. Сквир, вул. Богачевського, 39  
свідоцтво про технічну компетентність 0131/17  
від 08.09.2017р

## МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №

3

2

7

/

о

Затверджена наказом МОЗ України

найменування закладу

1

1

0

7

2

0

0

р

№

1

6

0

## ПРОТОКОЛ №105

дослідження питної води

від 29.12. 2021 року

Місце відбору проби Комунальне підприємство "Сквир - водоканал" м.Сквира  
вул.Залізнична


Найменування вододжерела Водопровідний кран на РЧВ

Дата і час відбору проби 29.12.2021р 11.25

Залізо

0,105

мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ4011-72

Підпис особи, що проводила дослідження фельдшер-лаборант  Макоцьоба Л.П.

**ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:** Доставлений зразок проби води по дослідженому показнику (залізо) відповідає вимогам ДСанПіНу №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Завідувач відділу

 Воеводін А.В.



Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

## МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 3 2 7 / о

Затверджена наказом МОЗ України

найменування закладу

1 1 0 7 2 0 0 0 р № 1 6 0

## ПРОТОКОЛ №104

дослідження питної води

від 22.12. 2021 року

Місце відбору проби Комунальне підприємство "Сквира - водоканал" м.Сквира  
вул.Залізнична

Найменування вододжерела Водопровідний кран на РЧВ

Дата і час відбору проби 21.12.2021р 11.25

Залізо 0,109 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ4011-72

Підпис особи, що проводила дослідження фельдшер-лаборант Макоцьоба Л.П.

**ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:** Доставлений зразок проби води по дослідженому показнику (залізо) відповідає вимогам ДСанПіНу №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Завідувач відділу

Воєводін А.В.

